

SK technické posúdenie**SK TP – 20/0026 – verzia 01**
z 29/07/2020v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov**Obchodný názov výrobku:****Oceľové bezšvové rúry tvárnené za tepla, bežné a s malými
medznými odchýlkami****Oceľové bezšvové závitové rúry, bežné a zosilnené****Oceľové rúry zvárané so skrutkovicovým zvarom****Druh výrobku:****Výrobky na dopravu a rozvod úžitkovej vody****Výrobca:****Liberty Ostrava a.s.**
IČO: 45193258
Vratimovská 689/117, Kunčice
719 00 Ostrava
Česká republika**Miesto výroby:****Liberty Ostrava a.s.**
Závod 15 – Rourovny
Vratimovská 689/117, Kunčice
719 00 Ostrava
Česká republika**Typ/variant a zamýšľané použitie
stavebného výrobku:**Oceľové bezšvové rúry tvárnené za tepla, bežné a s malými medznými
odchýlkami sa používajú na rozvody úžitkovej vody do maximálneho
tlaku 6 MPa.Oceľové bezšvové závitové rúry, bežné a zosilnené sa používajú
na rozvody úžitkovej vody do maximálneho tlaku 6 MPa.Oceľové rúry zvárané so skrutkovicovým zvarom triedy 2 sa používajú
na rozvody úžitkovej vody do maximálneho tlaku 4 MPa, resp. rúry
triedy 3 do maximálneho tlaku 6 MPa.**Dátum vydania
SK technického posúdenia:****29. 07. 2020****SK technické posúdenie obsahuje:****22 strán vrátane 4 príloh**